

Kaupunginhallitus § 307
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 113

13.08.2018
26.09.2018

Saku Nikkasen hallitusaloite ympärivuorokautisen hoidon tilojen ilmastoinnin parantamiseksi

2678/10.03.02.02.01/2018

Kaupunginhallitus 13.08.2018 § 307

Saku Nikkanen teki seuraavan aloitteen:

”Tämän kesän pitkä hellejakso on rasittanut ihmisiä laajasti. Erityisesti helteistä kärsitään hoitolaitoksissa joissa tarjotaan ympärivuorokautista hoitoa. Saamieni tietojen mukaan eräässä yksikössä huonelämpötila lähenteli 40 astetta. Tällaisessa ympäristössä asuminen sänkyyn hoidettavalla potilaalla on erityisen raskasta. Lisäksi helteestä kärsii myös hoitohenkilökunta. Asiantuntijoiden mukaan tämän kesän kaltaiset helteet ovat yleistymässä. Tilojen viilentäminen vanhoissa rakennuksissa on haastavaa, mutta nykYTEKNIKALLA täysin mahdollista. Aloitteessani esitän, että Salon kaupungissa kartoitetaan ympärivuorokautisen hoivan tilat joissa ei vielä ole viilennystä mahdollistavaa ilmastointia ja käynnistetään toimenpiteet tilojen kuntoon saattamiseksi näiltä osin. Lisäksi tulee kartoittaa sama ostopalveluina ostettujen tilojen osalta ja jatkossa edellyttää, että myös ostopalveluina ostetuissa hoivapaikoissa koneellisesti viilennettävissä olevat tilat.

Saku Nikkanen sd.”

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi.
Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.09.2018 § 113

Valmistelija: vt. vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren,
salla.lindegren@salo.fi, 044 772 6557 ja tilapalvelujen kaupungininsinööri
Janne Lehto, janne.lehto@salo.fi, 044 778 5116

Kaupungin omien rakennusten ilmastointien tarvekartoitusta varten on pidetty yhteistyökokous 27.8.2018, johon on osallistunut soten ympärivuorokautisen hoidon palvelualueilta edustajat sekä tilapalvelut. Yhteistyökokouksessa todettiin, että ilmalämpöpumput ovat ainoa vaihtoehto ilmastointien toteuttamiseksi vanhoissa rakennuksissa. Uusissa rakennuksissa tulee asia huomioida jo suunnitelmissa, mikäli kaupunki näin linjaa. Lähtökohtana ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden ilmastoinneissa on, että jokaisella osastolla olisi yksi viileämpi tila.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköt ovat toimittaneet tilapalveluille tiedon yksikköjen/osastojen lukumäärästä ja alustavan arvion tarvittavien pumppujen määrästä jatkotoimenpiteitä varten.

Apulaiskaupunginjohtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle valmistelun

mukaisen vastauksen Saku Nikkasen hallitusaloitteeseen
ympäri vuorokautisen hoidon tilojen ilmastoinnin parantamiseksi.

Päätös:

Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.